



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности Советского АО г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))

644029, г. Омск,
ул. 20-го Партсъезда, 37,
кабинет 206

(место составления акта)

« 11 » декабря 2015 г.

16 часов 30 минут

(через составление акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 820

По адресу/адресам: 644088, г. Омск, ул. Энтузиастов, 11б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «30» ноября 2015 № 820, выданного главным государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному надзору Щербина Александром Александровичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, и датированное распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документация/выездная)

Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» (сокращенное наименование – БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта надзора)

Дата и время проведения проверки:

«04» декабря 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

«10» декабря 2015 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут;

Общая продолжительность проверки: 1 час 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности Советского АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» Пучкина Наталья Геннадьевна ✓

02.12.2015

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Советского АО г. Омска по пожарному надзору Калинин Евгений Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) эксперта и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» Пучкина Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- в месте проведения новогодних мероприятий выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):
имеется действующее предписание территориального отдела надзорной деятельности Советского АО г. Омска от 12.03.2015 № 155/1/1-4, со сроком устранения до 12.02.2016 года:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ч. ч. 1, 3 ст. 6, ч. 7, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
2. Размер входной площадки перед наружными дверьми запасных эвакуационных выходов из спортивного зала, из столовой (помещение № 1, помещение №25 поэтажного плана 1-го этажа по ул. Энтузиастов, 11б, лит. А согласно тех паспорта от 12.07.2010г.) менее 1,5 ширины дверей. (фактически площадка 1, 24м, ширина двери 0,9м) (ч. ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 5.5 СНиП 31-06-2009).
3. Основной эвакуационный выход из здания школы выполнен шириной в свету менее 1, 2 м (из помещения №14 в помещение №12 поэтажного плана 1-го этажа по ул. Энтузиастов, 11б, лит. А согласно тех паспорта от 12.07.2010г.) фактически ширина 0, 9м из помещений №14 в помещении №12, створки остальных дверей забиты, измерено рулеткой) (ч. ч. 1, 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).
4. Отсутствуют ограждения наружной лестницы основного эвакуационного выхода из здания школы, лестницы запасного выхода из спортивного зала (из помещения № 1 непосредственно наружу поэтажного плана 1-го этажа по ул. Энтузиастов, 11б, лит. А согласно тех паспорта от 12.07.2010г.) (ч. ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» № п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

При проведении внеплановой, выездной проверки с целью исполнения поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Rogozina от 22.09.2015 № РД-П4-6456 установлено, что указанные нарушения устранены в полном объеме.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяемого)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его законного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение органа государственного контроля (надзора) от 30.11.2015 № 816;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Советского АО г. Омска
по пожарному надзору



Калиненко Е. С.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Пучкина Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - правообладателя объекта защиты, или его уполномоченного представителя)

« _____ »

2015 г. 6

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

4. Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов представители защитных организаций:

следующие: Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (391) 298-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33