



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41  
Тел./факс: 25-65-16, E-mail: [kia@ugps.omsk.su](mailto:kia@ugps.omsk.su)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Советского АО г. Омска

644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37  
Тел./факс: 26-94-24, E-mail: [ondsao@mail.ru](mailto:ondsao@mail.ru)

**Предписание № 155/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63», директору БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»

Пучкиной Наталье Геннадьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского АО г. Омска по пожарному надзору Бондаренко Константина Валерьевича № 155 от «29» мая 2019, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «07» июня 2019 по 16 ч. 30 мин. «28» июня 2019 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором САО г. Омска по пожарному надзору Морозовым Алексеем Владимировичем территории, зданий и помещений бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63», по адресу: 644088, г. Омск, ул. Энтузиастов, 25 «Б».

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» Пучкиной Натальей Геннадьевной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

Предписание	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (учитывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	(ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012).	01.05.2020	

2	Автоматическая пожарная сигнализация на 1-ом этаже (помещение № 21 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения от 08.09.2008 лит. «А» инвентарный номер 14514) находится в неисправном состоянии (фактически отсутствует дымовой пожарный извещатель)	(п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.05.2020
3	Автоматическая пожарная сигнализация на 2-ом этаже (помещения № 13, № 14, № 15, № 16 на поэтажном плане 2-го этажа технического паспорта нежилого строения от 08.09.2008 лит. «А» инвентарный номер 14514) частично находятся в неисправном состоянии (фактически в дымовых пожарных извещателях демонтирована оптоэлектронная система, осуществляющая сигнализацию дыма в месте установки)	) (п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.05.2020
4	Автоматическая пожарная сигнализация на 3-ем этаже (во всех помещениях согласно поэтажного плана 3-го этажа технического паспорта нежилого строения от 08.09.2008 лит. «А» инвентарный номер 14514) находится в неисправном состоянии (фактически в дымовых пожарных извещателях демонтирована оптоэлектронная система, осуществляющая сигнализацию дыма в месте установки)	(п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.05.2020
5	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре частично находится в неисправном состоянии (фактически на 3-ем этаже согласно поэтажного плана технического паспорта нежилого строения от 08.09.2008 лит. «А» инвентарный номер 14514 отсутствуют речевые оповещатели)	(п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, Утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.05.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:  
Государственный инспектор САО г. Омска  
по пожарному надзору Морозов А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



«28» июня 2019

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

директор Фурманов И.  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» июня 2019